

Đào Viên, ngày 17 tháng 08 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch tháng 8/2026

(Dùng cho đơn vị cấp nước)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị cấp nước: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO (IDICO-QUEVO).
- Địa chỉ: Lô XLNC, đường D3 khu công nghiệp Quế Võ II, phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh
- Công suất thiết kế : 10.000m³/ngđ/ Tổng số doanh nghiệp được cung cấp nước: 64 doanh nghiệp.
- Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) : Nước mặt sông Đuống.
- Thời gian kiểm nghiệm: ngày 10/08/2026- 17/08/2026
- Người kiểm tra: Nguyễn Đức Hiếu – Phụ trách NMNS
- Số mẫu và vị trí lấy mẫu: 03 mẫu, vị trí 01 mẫu tại bể nước sạch, 01 mẫu tại vị trí cổng KCN, 01 mẫu tại vị trí đường N2(gần công ty Hợp lực).

II. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

- Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo.

- Lập hồ sơ: Có
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Có
- Số mẫu: 03 mẫu/tháng
- Tần xuất thực hiện nội kiểm: 01 lần/tháng
- Chế độ thông tin báo cáo: Có
- Các biện pháp khắc phục: Có

III. Kết quả thử nghiệm:

STT	Thông số	Mẫu			Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
		Tại bể chứa	Tại cổng KCN	Tại đường N2		
1	Coliform**	<1	<1	<1	<3	Đạt
2	Ecoli**	<1	<1	<1	<1	Đạt
3	Clo dư**	0,86	0,89	0,83	0,2-1	Đạt
4	Độ đục**	0,59	0,56	0,63	2	Đạt
5	Màu sắc	3	2	2	15	Đạt

6	Mùi Vị**	Không mùi, không vị	Không mùi, không vị	Không mùi, không vị	Không có mùi vị lạ	Đạt
7	pH**	7,67	7,61	7,55	6,0-8,5	Đạt

IV. Các biện pháp khắc phục:

- Thực hiện các công tác vệ sinh nhà máy, cụm lọc, bể chứa theo kế hoạch để đảm bảo chất lượng nước thành phẩm đạt quy chuẩn.
- Theo dõi chặt chẽ, kiểm soát chất lượng nguồn nước đầu vào (thực hiện xét nghiệm chất lượng nước mặt định kỳ 6 tháng/lần).
- Kiểm tra thường xuyên hàm lượng Clo dư trong nước thành phẩm.
- Duy trì tình trạng vệ sinh hằng ngày.
- Kiểm tra theo dõi chặt chẽ chất lượng nước thành phẩm.

V. Đề nghị: Không.

Ngày 15 tháng 8 năm 2026
Tổ trưởng tổ VH-HTKT



Nguyễn Duy Quy




SỞ Y TẾ BẮC NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH
Địa chỉ cơ sở 1: Thân Nhân Trung – Đa Mai – Bắc Ninh;
Địa chỉ cơ sở 2: Nguyễn Quyền – Võ Cường – Bắc Ninh
Email: ttksbtbacninh.syt@bacninh.gov.vn



Số phiếu: 488/KSBTBN-N

Số PYC: 483/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 26.2.488



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

1. Tên cơ sở: Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO
2. Địa chỉ: Lô XLNC đường D3- KCN Quế Võ II - phường Đào Viên - tỉnh Bắc Ninh
3. Tên mẫu: Nước sạch
4. Địa điểm lấy mẫu: Đường N2 gần công ty Hợp Lực
5. Ngày lấy mẫu: 10/8/2026
6. Ngày nhận mẫu: 10/8/2026
7. Mô tả mẫu: Thử tích mẫu 1000ml, đựng trong chai nhựa.
8. Thời gian kiểm nghiệm: 10/8/2026-17/8/2026
9. Thời gian lưu mẫu: Từ ngày nhận mẫu đến sau 2 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả kiểm nghiệm.
10. Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	QCĐP 01:2021/BN
1.	Coliform*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	<1	<3
2.	Ecoli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	<1	<1
3.	Clo dư*	TCVN 6225-2:2021	mg/L	0,83	0,2-1
4.	Độ đục*	TCVN 12402-1:2020	NTU	0,63	2
5.	Màu sắc	PPPTN	TCU	2	15
6.	Mùi, vị	Cảm quan	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ.
7.	pH*	TCVN 6492:2011	-	7,55	6,0 – 8,5

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

**KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KIỂM NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM**

Ths. Ngô Thị Hồng

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



DSCKI. Đoàn Thị Kim Ưng

Ghi chú:

1. KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 1/1

Lần ban hành: 2.2026




SỞ Y TẾ BẮC NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH
Địa chỉ cơ sở 1: Thân Nhân Trung – Đa Mai – Bắc Ninh;
Địa chỉ cơ sở 2: Nguyễn Quyền – Võ Cường – Bắc Ninh
Email: tksbtbacninh.syt@bacninh.gov.vn

Số phiếu: 483/KSBTBN-N

Số PYC: 483/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 26.2.486



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO
- Địa chỉ: Lô XLNC đường D3- KCN Quế Võ II - phường Đào Viên - tỉnh Bắc Ninh
- Tên mẫu: Nước sạch
- Địa điểm lấy mẫu: Tại bể chứa
- Ngày lấy mẫu: 10/8/2026
- Ngày nhận mẫu: 10/8/2026
- Mô tả mẫu: Thể tích mẫu 1000ml, đựng trong chai nhựa.
- Thời gian kiểm nghiệm: 10/8/2026-17/8/2026
- Thời gian lưu mẫu: Từ ngày nhận mẫu đến sau 2 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả kiểm nghiệm.
- Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	QCDP 01:2021/BN
1.	Coliform*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	<1	<3
2.	Ecoli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	<1	<1
3.	Clo dư*	TCVN 6225-2:2021	mg/L	0,86	0,2-1
4.	Độ đục*	TCVN 12402-1:2020	NTU	0,59	2
5.	Màu sắc	PPPTN	TCU	3	15
6.	Mùi, vị	Cảm quan	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ.
7.	pH*	TCVN 6492:2011	-	7,67	6,0 – 8,5

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KIỂM NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM

Ths. Ngô Thị Hồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



DSCKI. Đoàn Thị Kim Ưng

Ghi chú:

- KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 1/1

Lần ban hành: 2.2026



SỞ Y TẾ BẮC NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH
Địa chỉ cơ sở 1: Thân Nhân Trung – Đa Mai – Bắc Ninh;
Địa chỉ cơ sở 2: Nguyễn Quyền – Võ Cường – Bắc Ninh
Email: tkstbcbacninh.syt@bacninh.gov.vn

Số phiếu: 487/KSBTBN-N

Số PYC: 483/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 26.2.487



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO
- Địa chỉ: Lô XLNC đường D3- KCN Quế Võ II - phường Đào Viên - tỉnh Bắc Ninh
- Tên mẫu: Nước sạch
- Địa điểm lấy mẫu: Tại cổng khu công nghiệp
- Ngày lấy mẫu: 10/8/2026
- Ngày nhận mẫu: 10/8/2026
- Mô tả mẫu: Thê tích mẫu 1000ml, đựng trong chai nhựa.
- Thời gian kiểm nghiệm: 10/8/2026-17/8/2026
- Thời gian lưu mẫu: Từ ngày nhận mẫu đến sau 2 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả kiểm nghiệm.
- Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	QCĐP 01:2021/BN
1.	Coliform*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	<1	<3
2.	Ecoli*	TCVN 6187-1:2019	CFU/100ml	<1	<1
3.	Clo dư*	TCVN 6225-2:2021	mg/L	0,89	0,2-1
4.	Độ đục*	TCVN 12402-1:2020	NTU	0,56	2
5.	Màu sắc	PPPTN	TCU	2	15
6.	Mùi, vị	Cảm quan	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ.
7.	pH*	TCVN 6492:2011	-	7,61	6,0 – 8,5

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

**KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KIỂM NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM**

Ths. Ngô Thị Hồng

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



ĐSCKI. Đoàn Thị Kim Ưng

Ghi chú:

- KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 1/1

Lần ban hành: 2.2026